

**ATITIKTIES DEKLARACIJA NrPD6150310-2**

Mes, UAB "Žalioji namas", įmonės kodas 134325891, esanti Kaunas, Draugystės g.19, LT-51230, tel.8-37-451616, faks.:8-37-310246

Šiuo raštu patvirtiname, kad **plastikinis ryšio šulinio dangtis 200kg**. Atitinka **EN 124, ISO 15398** sandarto keliamus reikalavimus.

Sertifikatas galioja iki 2016-10-30

Deklaravimo pagrindas – Stabilflex deklaracija **DIN EN ISO/IEC 17050**.

Deklaracijos priedai:

1. Stabilflex deklaracija– 1 lapas.

Igaliojtas asmuo



Petras Eimantas

Atitikties deklaraciją gavo:

\_\_\_\_\_  
(Įmonės pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(įgalioto asmens parašas)

UAB "Žalioji namas".

Priedas Nr.1



## Technische Information

### Werkzeugnis / EG-Konformitätserklärung DIN EN ISO/IEC 17050

#### Produktbeschreibung:

**STABIFLEX Schachtabdeckung 648-PO-600kg**  
**DN 600 – Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast**

Bezeichnung:	STABIFLEX AB 648-PO-600kg
Kenmaß:	DN 600
Außenmaß:	648 mm
Belastungsklasse:	PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 5 kg
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Grau
Beschreibung:	Rutschhemmende Oberfläche Mit zwei integrierten Griffmulden

#### Erstprüfung in Anlehnung EN 124:

TÜV-Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH  
Bereich Festigkeit und Zuverlässigkeit  
Abt.: Institut für Kunststoffe  
Durchgeführt am 26.01.2004  
**Prüfbericht: Nr. 600103407**

#### Erstprüfung nach ISO 15398:

Technische Universität Darmstadt  
Staatl.-Material-Prüfungsanstalt  
Abt.: Institut für Werkstoffkunde  
Durchgeführt am 17.09.2012  
**Prüfbericht: K 12 0463**

**Prüfergebnis: Anforderungen erfüllt.**

**Das Produkt auf das sich diese Erklärung bezieht, erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 89/106/EWG - „Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte“.**

Der Nachweis der Produktsicherheit, sowie die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinie, wird durch die Einhaltung und Prüfung der wesentlichen Anforderungen und Kennwerte in Anl. EN 124 bzw. ISO 15398 erbracht.

Ausstellungsdatum: 01.11.2012

Reha-TEC GmbH

Rainer Nagel  
(Geschäftsführer)

Die Vervielfältigung, vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Dokumentes bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Reha-TEC GmbH.